



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»
Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ№ РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С003.К00520**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «ФАКРО-Р». ОГРН: 1027739332664.
ИНН 7718187446.
Юридический адрес: 107143, г. Москва, Открытое шоссе д. 17, корп. 1, комната 1, офис 1;
Фактический адрес: 143590, Московская обл. Истринский район, гп. Снегири, ул.
Станционная, д. 1. Телефон: +7 (495) 902-58-52. Адрес электронной почты: fakro@fakro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FAKRO Sp.z.o.o. Адрес: ul. Wegierska 144A 33-300 Nowy Sacz, Poland. Польша. Телефон:
+48184440444. Факс: + 48184440444.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА»,
Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57. Телефон:
+7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТО00С003.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Люки металлические противопожарные однопольные торговой
марки FAKRO модели LSF габаритными размерами по высоте от
700 до 1300 мм, ширине от 500 мм до 900 мм, толщиной полотна 56
мм, оборудованные чердачной лестницей, выпускаемые по
Технической документации производителя. Серийный выпуск.

Код ОКПД 2
25.12.10

Код ТН ВЭД
7326903000

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота.
Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости при горизонтальном
расположении люка – EI60.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПОЖ/Э-26/07-0020 от 10.07.2026 года, выданный Испытательным
центром «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТОИЛ003,
сроком действия от 09.01.2025 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 10.07.2026 ПО 09.07.2031

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



Филатов И.О.
инициалы, фамилия

Соловьев А.В.
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.